

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNE DI LEVICO TERME (TN)

COMMITTENTE:



COMUNE DI LEVICO TERME

Via Guglielmo Marconi, 6 38056 Levico Terme (TN)

PROGETTO:

IL TECNICO:



Studio Associato di Progettazione
di ing. Renzo Marchiori e arch. Raffaella Torbol

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30
tel. 0464.919115 - fax 0464.911854
sito: <http://www.politecno.it> - e-mail: info@politecno.it
partita I.V.A. 01712910221

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. RENZO MARCHIORI
ISCRIZIONE ALBO N° 1376

ELABORAZIONE GRAFICA:



InterTecno s.a.s.

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30
tel. 0464.919115 - fax 0464.911854
sito: <http://www.intertecno.com> - e-mail: info@intertecno.com
partita I.V.A. 01839630223

PARTE D'OPERA:

P.R.I.C.

NUMERO ELABORATO	PROTOCOLLO	CODICE ELABORATO	REDATTO	CONTROLLATO	FORMATO
2.3.b	121126	—	C.M.	R.M.	—
			SOSTITUISCE:	—	
			SOSTITUITO:	—	

DESCRIZIONE:

QUADRI ELETTRICI PERDITE

SCALA

DATA

Dicembre 2013

E' vietata a termini di legge la riproduzione e la diffusione non autorizzata del presente elaborato di proprietà PoliTecno e InterTecno

INDICE QUADRI ELETTRICI

id_Q	Descrizione
01	CABINA BELVEDERE
02	VIA SAN BIAGIO
03	GIARDINI SALUS
04	CABINA CASTAGNETO
05	CABINA TAVERNA
06	CABINA BELLAVISTA
07	CABINA PONTE
08	CABINA REGINA
09	FARI SOTTOPASSO VVFF
10	CABINA PISCINA
11	CABINA LIDO
13	CABINA MARTINELLI
14	CORSO CENTRALE
15	VIA CLAUDIA AUGUSTA E ROTATORIA
16	CABINA ROGGER
17	CABINA FIERA
18	PIAZZA SONNINO
19	CABINA ASILO
20	CABINA ACLER
21	CABINA SALINA
22	STRADA DEL BARON
23	CABINA ITEA
24	CABINA CAVANIS
25	CABINA RICOVERO
26	GIARDINI OSPEDALE
27	CABINA MACELLO
28	VIALE VENEZIA
29	CABINA MASIERON
30	CABINA SELVA 1

id_Q	Descrizione
31	PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO
32	CABINA SELVA 2
33	MASI ROSSI
34	CABINA ZONA INDUSTRIALE
35	MASO OSLER
36	VIA DELLE SCUOLE
37	VIA DEL MASO S.DESIDERIO
38	VIA DEI LAGHI MORTI
39	CABINA CHIOCCHETTI
40	CIRCONVALLAZIONE COSTA
41	CABINA MAINES
42	BICIGRILL
	CABINA BARCO IRRIGAZIONE (VIA ORAZIO GAIGHER)
43	
44	VIA PER SELLA
45	CABINA BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)
46	CABINA BARCO MASI ROSSI
47	CABINA BARCO 2
48	VIA SANTA GIULIANA 1 (PETRI)
49	CABINA SANTA GIULIANA 2
50	VIA DEI MARINAI
51	LUMINARIO
52	CABINA TONELLI
53	RISTORANTE IL CACCIATORE
54	CABINA VETRIOLO 1
55	CABINA VETRIOLO 2
57	CABINA POLO SCOLASTICO

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA BELVEDERE
INDIRIZZO: LOC. BELVEDERE
ALIMENTAZIONE: TT

N° 01

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
S.BIAGIO	DISANO - BRALLO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	8	125,00	15,00	140,00	1.120,00
PARCO BELVEDERE	ARREDO URBANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	1	4	80,00	10,00	90,00	360,00
PARCO BELVEDERE	GLOBI BASSO CONSUMO DISANO	FLUORESCENTE	1	14	20,00	0,00	20,00	280,00
VIALE VITTORIO EMANUELE	GLOBI DOPPIO SBRACCIO MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	9	125,00	15,00	140,00	2.520,00
VIALE VITTORIO EMANUELE	DISANO - SEMPIONE	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
LEVICO TERME	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00
LEVICO TERME	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	2	2	100,00	10,00	110,00	440,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
5.700,00	5.300,00	400,00	7,02%

DENOMINAZIONE: Q.E. S. BIAGIO
INDIRIZZO: VIA S.BIAGIO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 02

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA S.BIAGIO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	7	125,00	15,00	140,00	980,00
VIA S.BIAGIO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	1	7	80,00	10,00	90,00	630,00
VIA S.BIAGIO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
VIA S.BIAGIO	AEC - KAOS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.400,00	2.310,00	90,00	3,75%

DENOMINAZIONE: Q.E. GIARDINI SALUS
INDIRIZZO: VIALE VITTORIO EMANUELE
ALIMENTAZIONE: TT

N° 03

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIALE VITTORIO EMANUELE	GLOBI DOPPIO SBRACCIO MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	12	125,00	15,00	140,00	3.360,00
SP PER VETRIOLO	GLOBI DOPPIO SBRACCIO MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	8	125,00	15,00	140,00	2.240,00
VIALE VITTORIO EMANUELE	GLOBI TRIPLO SBRACCIO MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	3	31	80,00	10,00	90,00	8.370,00
VIALE VITTORIO EMANUELE	GLOBI DOPPIO SBRACCIO MARECO (+1 SBRACCIO A LED)	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	7	80,00	10,00	90,00	630,00
VIALE VITTORIO EMANUELE	GUZZINI LED	LED	1	5	40,00	5,00	45,00	225,00
PARCO VITTORIO EMANUELE	NERI - SQ310 A	ALOGENURI METALLICI	1	14	100,00	10,00	110,00	1.540,00
VIALE BELVEDERE ALTA	EWO - SM03	LED	3	1	40,00	5,00	45,00	135,00
VIALE BELVEDERE ALTA	EWO - SM03	LED	1	12	40,00	5,00	45,00	540,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
16.500,00	17.040,00	-540,00	-3,27%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA CASTAGNETO
INDIRIZZO: SALITA AL CASTAGNETO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 04

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
SALITA AL CASTAGNETO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
SALITA AL CASTAGNETO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	7	125,00	15,00	140,00	980,00
SALITA AL CASTAGNETO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
LOC. GATTO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	1	3	80,00	10,00	90,00	270,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
1.600,00	1.530,00	70,00	4,38%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA TAVERNA
INDIRIZZO: LOC. AL LAGO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 05

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA SEGANTINI	AEC - REVELAMPE LR 35	SODIO ALTA PRESSIONE	1	20	100,00	10,00	110,00	2.200,00
VIALE BELVEDERE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	3	1	125,00	15,00	140,00	420,00
VIALE BELVEDERE	GLOBI DOPPIO SBRACCIO MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	1	125,00	15,00	140,00	280,00
VIALE BELVEDERE	GLOBI TRIPLO SBRACCIO MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	3	15	80,00	10,00	90,00	4.050,00
LUNGO LAGO	GLOBO TESTAPALO DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	125,00	250,00	1.000,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
8.000,00	7.950,00	50,00	0,63%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA BELLAVISTA
INDIRIZZO: VIA PIGIO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 06

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIALE TRENTO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	16	125,00	15,00	140,00	4.480,00
VIALE TRENTO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	1	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA DON MARIO BEBBER ALTA	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA PIGIO		LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
4.600,00	5.880,00	-1.280,00	-27,83%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA PONTE
INDIRIZZO: VIA S.CROCE
ALIMENTAZIONE: TT

N° 07

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIALE LIDO	GLOBI TRIPLO SBRACCIO MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	3	21	80,00	10,00	90,00	5.670,00
VIALE LIDO	GUZZINI - LED	LED	1	2	45,00	5,00	50,00	100,00
VIALE LIDO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	4	2	125,00	15,00	140,00	1.120,00
VIA DELLE CASERME	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA BION	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
VIOA BION	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	150,00	15,00	165,00	165,00
VICOLO DIEGO VALERI	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA AL LAGO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	7	125,00	15,00	140,00	980,00
VIA AL LAGO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	7	125,00	15,00	140,00	980,00
VIA DON MARIO BEBBER	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	10	125,00	15,00	140,00	1.400,00
VIA DANTE	PHILIPS - MILEWIDE	ALOGENURI METALLICI	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00
VIA DANTE	FARETTI SOTTOGRONDA	ALOGENURI METALLICI	1	4	150,00	15,00	165,00	660,00
VIA DANTE	FARETTI RUSCELLO - BRIKKO LED	LED	1	33	3,60	0,00	3,60	118,80
VIA S.CROCE	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	6	125,00	15,00	140,00	840,00
VIA DANTE	FARETTI SOTTOPANICHE	FLUORESCENTE	1	20	18,00	0,00	18,00	360,00
VICOLO GARIBALDI	APPARECCHI INCASSO A PARETE	FLUORESCENTE	1	4	18,00	0,00	18,00	72,00
VICOLO GARIBALDI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
15.100,00	14.995,80	104,20	0,69%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA REGINA
INDIRIZZO: VICOLO VETRIOLO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 08

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA SALINA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	6	125,00	15,00	140,00	840,00
VIA SALINA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA SALINA	DISANO - SEMPIONE	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
VIA SALINA	AEC - KAOS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIALE ROMA	GLOBI DOPPIO SBRACCIO - MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	41	125,00	15,00	140,00	11.480,00
VIALE ROMA	AEC - REVELAMPE LR 55	SODIO ALTA PRESSIONE	1	7	100,00	10,00	110,00	770,00
VIA FOSSE	AEC - REVELAMPE LR 55	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	100,00	10,00	110,00	990,00
VICOLO VETRIOLO	LANTERNA IN STILE ANTICATA	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00
VICOLO VETRIOLO	GLOBO SINGOLO SBRACCIO - MARECO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00
STRADA PROVINCIALE PER VETRIOLO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
VIA PER VETRIOLO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
16.700,00	16.030,00	670,00	4,01%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. FARI SOTTOPASSO VVFF

VIALE TRENTO

TT

N° 09

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
CORSO CENTRALE	FARI SOTTOPASSO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
800,00	880,00	-80,00	-10,00%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA PISCINA
INDIRIZZO: PIAZZA C.A. DALLA CHIESA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 10

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	GLOBI DOPPIO SBRACCIO - MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	2	11	80,00	10,00	90,00	1.980,00
STRADA PARCHEGGIO P23	GLOBI TESTAOALO - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	1	4	80,00	10,00	90,00	360,00
PARCHEGGIO P23	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	2	6	90,00	10,00	100,00	1.200,00
PARCHEGGIO P23	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	1	3	90,00	10,00	100,00	300,00
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	4	1	125,00	15,00	140,00	560,00
VICOLO DEL RIO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA - ZERBETTO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
VIA GARIBALDI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	13	100,00	10,00	110,00	1.430,00
VIA TRAVAIA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	13	100,00	10,00	110,00	1.430,00
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	1	125,00	15,00	140,00	280,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
8.300,00	8.100,00	200,00	2,41%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA LIDO
INDIRIZZO: VIALE LIDO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 11-12

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIALE LIDO	GLOBI TRIPLO SBRACCIO - MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	3	30	80,00	10,00	90,00	8.100,00
PARCHEGGIO LIDO	GLOBI TESTAPALO - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
VIA BRENTA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	12	125,00	15,00	140,00	3.360,00
INCROCIO VIA BRENTA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	4	2	125,00	15,00	140,00	1.120,00
VICOLO BRENTA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VICOLO BRENTA	AEC - KAOS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA SEGANTINI	AEC - REVELAMPE LL 35	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	100,00	10,00	110,00	990,00
TRAVERSA LIDO	AEC - REVELAMPE LL 35 VP	SODIO ALTA PRESSIONE	1	20	100,00	10,00	110,00	2.200,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
17.600,00	17.030,00	570,00	3,24%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA MARTINELLI
INDIRIZZO: TRAVERSA VICOLO CALDONAZZO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 13

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VICOLO CROCEFISSO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA - ZERBETTO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	9	125,00	15,00	140,00	1.260,00
VIA PER CALDONAZZO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA - ZERBETTO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	8	125,00	15,00	140,00	1.120,00
VIA PER CALDONAZZO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.300,00	2.520,00	-220,00	-9,57%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CORSO CENTRALE
INDIRIZZO: CORSO CENTRALE
ALIMENTAZIONE: TT

N° 14

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
CORSO CENTRALE	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	1	42	150,00	15,00	165,00	6.930,00
CORSO CENTRALE	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	2	7	150,00	15,00	165,00	2.310,00
CORSO CENTRALE	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	3	1	150,00	15,00	165,00	495,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
9.500,00	9.735,00	-235,00	-2,47%
			* 5,00%

*

Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. VIA CLAUDIA AUGUSTA
INDIRIZZO: VIA CLAUDIA AUGUSTA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 15

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA CLAUDIA AUGUSTA	SBP - LYRA	SODIO ALTA PRESSIONE	1	18	150,00	15,00	165,00	2.970,00
ROTONDA VIA CLAUDIA AUGUSTA	SITECO - SQ100	SODIO ALTA PRESSIONE	1	11	150,00	15,00	165,00	1.815,00
ROTONDA VIA CLAUDIA AUGUSTA	FARETTI ROTONDA	LED	1	9	40,00	5,00	45,00	405,00
ROTONDA VIA CLAUDIA AUGUSTA	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	FLUORESCENTE	4	4	30,00	0,00	30,00	480,00
ROTONDA VIA CLAUDIA AUGUSTA	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LAMPADA SEGNALETICA	SODIO ALTA PRESSIONE	4	1	150,00	15,00	165,00	660,00
ROTONDA VIA CLAUDIA AUGUSTA	ILLUMINAZIONE NEON	FLUORESCENTE	1	6	58,00	5,00	63,00	378,00
ROTONDA VIA CLAUDIA AUGUSTA	MUFFOLE LAMPEGGIANTI	INCANDESCENZA	2	5	70,00	0,00	70,00	700,00
ROTONDA VIA CLAUDIA AUGUSTA	POMPA FONTANA		1	1	900,00	0,00	900,00	900,00
VIA CLAUDIA AUGUSTA	SBP - LYRA	SODIO ALTA PRESSIONE	2	2	150,00	15,00	165,00	660,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
9.000,00	8.968,00	32,00	0,36%
		*	5,00%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA ROGGER
INDIRIZZO: INCROCIO STRADA PROV.LE DI MONTE ROVERE
ALIMENTAZIONE: TT

N° 16

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA SOTTOOVERI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
VIA CASOTTE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA CASOTTE	AEC - KAOS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA CASOTTE	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA A.PRA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	2	100,00	10,00	110,00	220,00
VIA CAROTTE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00
VICOLO ROMANO JORIS	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA A.PRA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	7	100,00	10,00	110,00	770,00
VIA CESARE BATTISTI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	11	100,00	10,00	110,00	1.210,00
VIA DELLA BROZZARA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA DELLA BROZZARA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	7	100,00	10,00	110,00	770,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (%)	(W)
5.500,00	5.800,00	-300,00	-5,45%
		*	5,00%

*
 Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA FIERA
INDIRIZZO: PIAZZA VENEZIA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 17

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA PASOTTE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00
VIA CESARE BATTISTI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	100,00	10,00	110,00	990,00
VIA AVANCINO AVANCINI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	6	100,00	10,00	110,00	660,00
VIA XI FEBBRAIO	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00
VICOLO OSPIZIO	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
PIAZZA VENEZIA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00
VIA TRIESTE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00
VIA GEN. DIAZ	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	SODIO ALTA PRESSIONE	1	2	150,00	15,00	165,00	330,00
VIA GEN. DIAZ	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	100,00	10,00	110,00	990,00
VIA REGIA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	5	100,00	10,00	110,00	550,00
VICOLO DELLA CHIESA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00
VIA GEGIA	PROIETTORE	ALOGENURI METALLICI	1	1	400,00	50,00	450,00	450,00
VIA XICCO POLENTONE	PROIETTORE	ALOGENURI METALLICI	1	1	400,00	50,00	450,00	450,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
7.900,00	7.500,00	400,00	5,06%

DENOMINAZIONE: Q.E. PIAZZA SONNINO
INDIRIZZO: PIAZZA DELLA CHIESA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 18

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
PIAZZA DELLA CHIESA	MARTINI - SLIM125 X 4 A PARETE	ALOGENURI METALLICI	4	4	100,00	15,00	115,00	1.840,00
PIAZZA DELLA CHIESA	MARTINI - SLIM125 X 3 A PARETE	ALOGENURI METALLICI	3	1	100,00	15,00	115,00	345,00
PARCHEGGIO PIAZZA DELLA CHIESA	MARTINI - SLIM125 X 3 PALO SBRACCIO	ALOGENURI METALLICI	3	1	150,00	15,00	165,00	495,00
PIAZZA DELLA CHIESA	FARETTI INCASSO TERRA	ALOGENURI METALLICI	1	4	150,00	15,00	165,00	660,00
PIAZZA DELLA CHIESA	FARETTI RUSCELLO BRIKKO LED	ALOGENURI METALLICI	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00
PIAZZA DELLA CHIESA	FARI INCASSO TERRA FRONTE CHIESA	ALOGENURI METALLICI	1	2	250,00	20,00	270,00	540,00
PARCHEGGIO PIAZZA DELLA CHIESA	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	1	2	90,00	10,00	100,00	200,00
VIA LEOPOLDO DE CLARICI	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	1	4	90,00	10,00	100,00	400,00
VIA LEOPOLDO DE CLARICI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	2	100,00	10,00	110,00	220,00
VIA MONS. D. CAPRONI	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	2	1	90,00	10,00	100,00	200,00
VIA MONS. D. CAPRONI	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	1	3	90,00	10,00	100,00	300,00
VIA MONS. D. CAPRONI	MARTINI - SLIM125 X 2 A PARETE	ALOGENURI METALLICI	2	1	150,00	15,00	165,00	330,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
6.000,00	5.970,00	30,00	0,50%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA ASILO
INDIRIZZO: VIA MONS. CAPRONI
ALIMENTAZIONE: TT

N° 19

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
SAGRATO SS. VITTORE E CORONA	LANTERNA IN STILE ANTICATA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA LEOPOLDO DE CLARICINI	LANTERNA IN STILE ANTICATA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIKOLE ROCCHIE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.300,00	1.960,00	340,00	14,78%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA ACLER
INDIRIZZO: VIA G. DE VETTORAZZI
ALIMENTAZIONE: TT

N° 20

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA MONS.CAPRONI	GLOBI DOPPIO SBRACCIO - MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	14	125,00	15,00	140,00	3.920,00
VIA G. DE VETTORAZZI	GLOBI TESTAPALO - MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	9	125,00	15,00	140,00	1.260,00
PIAZZA S.FRANCESCO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA MOLINI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA PER VETRIOLO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA PER VETRIOLO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA MOLINI	AEC - KAOS	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA LUNGOMONTI	AEC - REVELAMPE LL 35	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
6.100,00	6.020,00	80,00	1,31%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA SALINA
INDIRIZZO: LOC. SALINA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 21

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
LOC. SALINA ALTA	DISANO - SEMPIONE	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
LOC. SALINA ALTA	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
S.P. PER VETRIOLO	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	150,00	15,00	165,00	660,00
VIA PER VETRIOLO	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00
VICOLO S.FRANCESCO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
VIA PER VETRIOLO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
S.P. PER VETRIOLO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
S.P. PER VETRIOLO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	1	125,00	15,00	140,00	280,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
3.900,00	3.430,00	470,00	12,05%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. STRADA DEL BARON

STRADA DEL BARON

TT

N° 22

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
STRADA DEL BARON	APPARECCIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
140,00	140,00	0,00	0,00%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA ITEA
INDIRIZZO: TRAVERSA VIA FONDA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 23

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA FONDA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	150,00	15,00	165,00	1.485,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
1.600,00	1.485,00	115,00	7,19%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA CAVANIS
INDIRIZZO: VIA GIORGIO ZIEHL
ALIMENTAZIONE: TT

N° 24

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA GIORGIO ZIEHL	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	6	125,00	15,00	140,00	840,00
VIA MONTEL	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA SILVIA DOMINI	AEC - REVELAMPE LL 35	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	20	125,00	15,00	140,00	2.800,00
PIAZZA S.ROCCO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA GIOVANNI PRATI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
	PROIETTORI	ALOGENURI METALLICI	1	2	250,00	15,00	265,00	530,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
5.200,00	4.920,00	280,00	5,38%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA RICOVERO
INDIRIZZO: VIA CAVOUR
ALIMENTAZIONE: TT

N° 25

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA GUGLIELMO MARCONI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	10	100,00	10,00	110,00	1.100,00
VIA MISERERE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00
VIA CAVOUR	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00
VIA ICCO POLENTONE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	100,00	10,00	110,00	990,00
VIA 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
PIAZZETTA GOTTARDO GAROLLO	AEC - REVELAMPE LR 55	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA GIOVANNI PRATI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
VICOLO DELLE CAODIGNE	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
5.500,00	4.950,00	550,00	10,00%

DENOMINAZIONE: Q.E. GIARDINI OSPEDALE
INDIRIZZO: VIA S. DEMATTONI
ALIMENTAZIONE: TT

N° 26

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA S. DEMATTONI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00
PARCO VIA S. DEMATTONI	NERI SQ212 A	ALOGENURI METALLICI	1	11	60,00	10,00	70,00	770,00
	PROIETTORE	ALOGENURI METALLICI	1	2	150,00	15,00	165,00	330,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
1.700,00	1.980,00	-280,00	-16,47%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA MACELLO
INDIRIZZO: PIAZZA VENEZIA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 27

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
PIAZZA MEDICI	GLOBI QUATTRO SBRACCI - NERI	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	4	1	80,00	10,00	90,00	360,00
PIAZZA MEDICI	GLOBI TRIPLO SBRACCIO - NERI	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	3	4	80,00	10,00	90,00	1.080,00
PIAZZA MEDICI	GLOBI DOPPIO SBRACCIO - NERI	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	2	1	80,00	10,00	90,00	180,00
VIA GIANETTINI	GLOBI DOPPIO SBRACCIO - MARECO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	27	125,00	15,00	140,00	7.560,00
VIALE VENEZIA	AEC - ECOLO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	150,00	15,00	165,00	660,00
VIA NARORE	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	1	5	80,00	10,00	90,00	450,00
VIALE ROVIGO	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	23	70,00	10,00	80,00	1.840,00
VIA GUGLIELMO MARCONI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	13	70,00	10,00	80,00	1.040,00
VIA GEROLAMO AVANCINI	AEC - REVELAMPE LR 55	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	21	125,00	15,00	140,00	2.940,00
VIA LUNGOPARCO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	11	125,00	15,00	140,00	1.540,00
VIA NARORE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
	PROIETTORE	ALOGENURI METALLICI	1	3	400,00	25,00	425,00	1.275,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
20.900,00	19.345,00	1.555,00	7,44%

DENOMINAZIONE: Q.E. VIALE VENEZIA
INDIRIZZO: VIALE VENEZIA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 28

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIALE VENEZIA	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	1	21	150,00	15,00	165,00	3.465,00
VIALE VENEZIA	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	1	18	100,00	10,00	110,00	1.980,00
VIA MONTE PANAROTTA	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA CERVIA	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	20	100,00	10,00	110,00	2.200,00
VIA PER BARCO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
8.400,00	8.085,00	315,00	3,75%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA MASIERON
INDIRIZZO: VIA MONTE PANAROTTA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 29

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA MONTE PANAROTTA / EST BORGO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	21	125,00	15,00	140,00	2.940,00
STRADA DELLE TIERE	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	100,00	10,00	110,00	990,00
VIA DE GASPARI	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	1	33	90,00	10,00	100,00	3.300,00
VIA DE GASPARI	EWO - SM03 675 DOPPIO SBRACCIO	ALOGENURI METALLICI	2	1	90,00	10,00	100,00	200,00
VIA LUNGOPARCO TRASVERSALE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	16	100,00	10,00	110,00	1.760,00
VIA MASIERON	DISANO - BRALLO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	2	100,00	10,00	110,00	220,00
VIA MASIERON	GLOBI CON DIFFUSORE - NERI	SODIO ALTA PRESSIONE	1	8	70,00	10,00	80,00	640,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
10.500,00	10.050,00	450,00	4,29%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA SELVA 1
INDIRIZZO: VIA DELLA PONTARA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 30

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA SILVIA DOMINI	AEC - REVELAMPE LR 55	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	33	125,00	15,00	140,00	4.620,00
SALITA AL CASTELLO	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	10	100,00	10,00	110,00	1.100,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
6.900,00	5.860,00	1.040,00	15,07%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. PIAZZA S.S. FABIANO E SEBASTIANO

PIAZZA S.S. FABIANO E SEBASTIANO

TT

N° 31

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
PIAZZA S.S. FABIANO E SEBASTIANO	EWO - SM03 675	ALOGENURI METALLICI	1	23	70,00	10,00	80,00	1.840,00
	POMPA FONTANA						0,00	0,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.400,00	1.840,00	560,00	23,33%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA SELVA 2
INDIRIZZO: VIA PER LA BORBA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 32

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
SPIAZZOLO / BRUTA / ADOLFO CETO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	11	125,00	15,00	140,00	1.540,00
EST PER BORGO / PER LA BORBA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	16	125,00	15,00	140,00	2.240,00
LOCALITA PIAZZOLO	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
4.500,00	4.110,00	390,00	8,67%

DENOMINAZIONE: Q.E. MASI ROSSI
INDIRIZZO: LOC. MASI ROSSI
ALIMENTAZIONE: TT

N° 33

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
LOC. MASI ROSSI	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
900,00	880,00	20,00	2,22%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA ZONA INDUSTRIALE

ZONA ARTIGIANALE

TT

N° 34

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
ZONA INDUSTRIALE	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	12	150,00	15,00	165,00	1.980,00
							0,00	0,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.300,00	1.980,00	320,00	13,91%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. MASO OSLER

VIA DELLE ALTE

TT

N° 35

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
STRADA PROVINCIALE N.228	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	150,00	15,00	165,00	495,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
500,00	495,00	5,00	1,00%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. VIA DELLE SCUOLE

VIA DELLE SCUOLE

TT

N° 36

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA DELLE ALTE	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA DELLE SCUOLE	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	15	100,00	10,00	110,00	1.650,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.100,00	1.930,00	170,00	8,10%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. VIA DELMASO S.DESIDERIO

VIA DELMASO S.DESIDERIO

TT

N° 37

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA DELMASO S.DESIDERIO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA DELMASO S.DESIDERIO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
800,00	840,00	-40,00	-5,00%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. VIA DEI LAGHI MORTI

VIA DEI LAGHI MORTI

TT

N° 38

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA DEI LAGHI MORTI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA DEI LAGHI MORTI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
100,00	420,00	-320,00	-320,00%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA CHIOCCHETTI
INDIRIZZO: LOC. PLEINA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 39

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
INCROCIO LOC. PLEINA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	SODIO ALTA PRESSIONE	2	3	100,00	10,00	110,00	660,00
LOC. PLEINA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	12	125,00	15,00	140,00	1.680,00
VIA CLAUDIA AUGUSTA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - SIEMENS	SODIO ALTA PRESSIONE	2	4	100,00	10,00	110,00	880,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
3.100,00	3.220,00	-120,00	-3,87%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. CIRCONVALAZIONE COSTA
INDIRIZZO: CIRCONVALAZIONE COSTA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 40

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
CIRCONVALAZIONE COSTA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	SODIO ALTA PRESSIONE	3	2	150,00	15,00	165,00	990,00
CIRCONVALAZIONE COSTA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	SODIO ALTA PRESSIONE	2	1	150,00	15,00	165,00	330,00
CIRCONVALAZIONE COSTA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	2	150,00	15,00	165,00	330,00
CIRCONVALAZIONE COSTA	FUNGHI CICLABILE	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	100,00	10,00	110,00	440,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.200,00	2.090,00	110,00	5,00%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA MAINES

STRADA PROVINCIALE DI MONTE ROVERE

TT

N° 41

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
SVINCOLO QUAERE E STRADA PROV	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	52	250,00	15,00	265,00	13.780,00
SVINCOLO QUAERE E STRADA PROV	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	3	1	250,00	15,00	265,00	795,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
12.400,00	14.575,00	-2.175,00	-17,54%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. BICIGRILL
INDIRIZZO: BRETELLA DI S.GIULIANA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 42

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
BICIGRILL	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	7	100,00	10,00	110,00	770,00
BICIGRILL	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	1	8	100,00	10,00	110,00	880,00
BICIGRILL	FARETTI	ALOGENURI	2	2	150,00	15,00	165,00	660,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.400,00	2.310,00	90,00	3,75%

DENOMINAZIONE: Q.E. ORAZIO GAIGHER
INDIRIZZO: VIA PER BARCO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 43

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA PER BARCO	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	10	1	100,00	10,00	110,00	1.100,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
1.300,00	1.100,00	200,00	15,38%

DENOMINAZIONE: Q.E. VIA PER SELLA
INDIRIZZO: VIA PER SELLA
ALIMENTAZIONE: TT

N° 44

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA ORAZIO GAIGHER	DISANO - SEMPIONE	SODIO ALTA PRESSIONE	1	14	125,00	15,00	140,00	1.960,00
VIA DARIO PALLAORO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA PER SELLA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA DELLE PESTARELE	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
STRADA ROMANA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
STRADA ROMANA / S.TADDEO	AEC - GOBLET	SODIO ALTA PRESSIONE	1	28	100,00	10,00	110,00	3.080,00
VIA PER SELLA	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	15,00	115,00	115,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
5.600,00	6.275,00	-675,00	-12,05%
		*	5,00%

*

Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE: Q.E. VIA DEI CAPITELLI
INDIRIZZO: VIA DEI CAPITELLI
ALIMENTAZIONE: TT

N° 45

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA DEI CAPITELLI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	10	125,00	15,00	140,00	1.400,00
VIA MONTE PERSEGO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA PER SELLA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA DEL TIN TIN	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	8	125,00	15,00	140,00	1.120,00
LUNGO VALLE	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA DELLA MORAVIA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA DELLA MORAVIA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
3.200,00	3.780,00	-580,00	-18,13%
		*	5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA BARCO MASI ROSSI

VIA CIMA PIZZO

TT

N° 46

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA CIMA PIZZO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	6	125,00	15,00	140,00	840,00
VIA DEL TIN TIN	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA DEL MASO MONTEL	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
VIA DEL MASO MONTEL	AEC - LUNOIDE VETRO PIANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00
VIA DELLE FRATE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
1.700,00	2.070,00	-370,00	-21,76%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA BARCO 2

VIA DEI ZECHINATI

TT

N° 47

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA MONTE PERSEGO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
VIA DARIO PALLAORO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
VIA DEI ZECHINATI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA DEI ZECHINATI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA DEI CAPITELLI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
1.800,00	1.820,00	-20,00	-1,11%
		*	5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. VIA PER S.GIULIANA

VIA PER S.GIULIANA

TT

N° 48

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA PER S.GIULIANA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	150,00	15,00	165,00	660,00
VIA PER S.GIULIANA	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
1.000,00	990,00	10,00	1,00%

DENOMINAZIONE: Q.E. CABINA S.GIULIANA 2
INDIRIZZO: VIA AL DAZIO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 49

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA AL DAZIO	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA AL DAZIO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA AL DAZIO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00
VIA DELLE VALLI	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA DELLE VALLI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA DEI ZESTARI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA DEI ZESTARI	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00
VIA DELLA CHIESA DI S.GIULIANA	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA DELLA CHIESA DI S.GIULIANA	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA DELLA CHIESA DI S.GIULIANA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
3.300,00	3.480,00	-180,00	-5,45%
			* 5,00%

*

Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. VIA DEI MARINAI

VIA DEI MARINAI

TT

N° 50

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIA DEI MARINAI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	8	125,00	15,00	140,00	1.120,00
VIA PER VEZZENA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	8	125,00	15,00	140,00	1.120,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
2.300,00	2.240,00	60,00	2,61%

DENOMINAZIONE: Q.E. VIA DE LA CALCARA
INDIRIZZO: STRADA DELL'OLMO
ALIMENTAZIONE: TT

N° 51

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
STRADA DELL'OLMO	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	9	100,00	10,00	110,00	990,00
STRADA DELL'OLMO	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	6	125,00	15,00	140,00	840,00
STRADA DELL'OLMO	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	5	125,00	15,00	140,00	700,00
VIA DEL MASO COLPI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	2	125,00	15,00	140,00	280,00
VIA DEL MASO COLPI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
3.300,00	2.950,00	350,00	10,61%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA TONELLI

VIA CARLO TONELLI

TT

N° 52 - 56

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
VIALE STAZIONE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	22	100,00	10,00	110,00	2.420,00
TONDA STAZIONE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	12	100,00	10,00	110,00	1.320,00
PIAZZALE STAZIONE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	5	70,00	10,00	80,00	400,00
PARCO STAZIONE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	70,00	10,00	80,00	320,00
PARCHEGGIO VICINO STAZIONE	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA PER S.GIULIANA	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	2	100,00	10,00	110,00	220,00
VIA PER S.GIULIANA	AEC - KAOS	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	100,00	10,00	110,00	330,00
VIA PER S.GIULIANA	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	SODIO ALTA PRESSIONE	1	1	100,00	10,00	110,00	110,00
VIALE VENEZIA	AEC - ECOLO BR	SODIO ALTA PRESSIONE	1	4	150,00	15,00	165,00	660,00
TRAVERSA VIA TONELLI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA TONELLI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	6	125,00	15,00	140,00	840,00
VIA TONELLI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
VIA TONELLI	DISANO - SEMPIONE	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	1	125,00	15,00	140,00	140,00
PIAZZETTA VIA TONELLI	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	3	70,00	10,00	80,00	240,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
7.400,00	7.610,00	-210,00	-2,84%
		*	5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. RISTORANTE IL CACCIATORE

RISTORANTE IL CACCIATORE

TT

N° 53

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
RISTORANTE IL CACCIATORE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	3	125,00	15,00	140,00	420,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
400,00	420,00	-20,00	-5,00%
			* 5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA VETRIOLO 1

STRADA DEI BAITI

TT

N° 54

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
STRADA DEI BAITI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	36	125,00	15,00	140,00	5.040,00
STRADA DEI BAITI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	2	1	125,00	15,00	140,00	280,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
4.500,00	5.320,00	-820,00	-18,22%
		*	5,00%

*
Si assume il valore della P.Tot. Dissip. Al 5,00% in quanto la differenza negativa fra la P.Tot. Assorbita e P.Tot. Rilevata è dovuta all'installazione, in fase di manutenzione, di lampade con potenza inferiore a quella dichiarata, ovvero al non funzionamento di alcune lampade durante la misurazione.

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA VETRIOLO 2

STRADA DEI SIORI

TT

N° 55

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
STRADA DEI SIORI	GLOBI DOPPIO SBRACCIO - NERI	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 80W	2	7	80,00	10,00	90,00	1.260,00
STRADA DEI SIORI	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	4	125,00	15,00	140,00	560,00
STRADA DEI SIORI	APPARECCHIO STRADALE OTTICA APERTA	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	7	125,00	15,00	140,00	980,00
STRADA DELLA FONTE	APPARECCHIO STRADALE CHIUSURA CURVA - DISANO	LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W	1	6	125,00	15,00	140,00	840,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
3.700,00	3.640,00	60,00	1,62%

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

ALIMENTAZIONE:

Q.E. CABINA POLO SCOLASTICO

SCUOLE

TT

N° 57

Via	Modello		Lampada (n.)	Punto Luce (n.)	P1 Lampada (W)	P2 Aliment. (W)	P1+P2 (W)	P.Tot. apparecchi (W)
	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	1	15	100,00	10,00	110,00	1.650,00
	NERI - SQ212 A	SODIO ALTA PRESSIONE	2	1	100,00	10,00	110,00	220,00

P.Tot. Assorbita (W)	P.Tot. apparecchi (W)	P.Tot. Dissip. (W)	(%)
3.800,00	1.870,00	1.930,00	50,79%